

Heißarbeiten sind definiert als jeder Vorgang, der offene Flammen umfasst oder Wärme oder Funken erzeugt.



Brennbare Stoffe werden innerhalb von 11 m (35 ft) vom Arbeitsbereich entfernt oder anderweitig geschützt.




Bodenöffnungen ordnungsgemäß geschützt.



Erforderliche Brandschutz-, Melde- und Alarmsysteme sind funktionsfähig.



Ausrüstung für Heißarbeiten in gutem Zustand.



Der Bereich wird nach Abschluss für einen Zeitraum von einer Stunde überwacht.



Spezielle Brandwache während des Betriebs



Angemessene tragbare Lösch-ausrüstung bereitgestellt

