

EHS LAVORO CALDO at RPM LISTA DI CONTROLLO



Il lavoro a caldo è definito come qualsiasi operazione che coinvolge fiamme libere o produce calore o scintille.

Combustibili eliminati o altrimenti protetti entro . 11 m (35 piedi) dall'area di lavoro.



Penetrazione del pavimento adeguatamente protetta.



I sistemi di protezione antincendio, rilevamento e allarme richiesti sono funzionali.



per lavori a caldo in buone condizioni.

Attrezzature





Monitoraggio dedicato degli incendi durante l'operazione





Area monitorata dopo il completamento per un periodo di un'ora.



Adeguata apparecchiatura di spegnimento portatile fornita



Insieme, facciamo la nostra parte per tenerci al sicuro a vicenda

